

TÄTIGKEITEN ODER ANLAGEN		ZONE IIa	ZONE IIb
Transport	Transportleitungen	Dicht und minimales, störfallbedingtes Unterbrechungsrisiko	
		Doppelwandig für die neuen Tanks oder Dichtheitsprüfung für bestehende Tanks	
Lagerung	Oberirdische Tanks < 3.000 l	Alle neuen Tanks müssen doppelwandig sein.	
	Oberirdische Tanks > oder = 3.000 l	Doppelwandig für die neuen Tanks oder Dichtheitsprüfung für bestehende Tanks	
	Erdverlegte Tanks < 3.000 l	VERBOTEN, es sei denn der Tank besteht mit einer Dichtheitsprüfung	Alle Tanks müssen doppelwandig sein.
	Erdverlegte Tanks > oder = 3.000 l	VERBOTEN, es sei denn der Tank ist doppelwandig	
	Für alle Fälle : ~Anzapfen von oben ~Überlaufsperrvorrichtung ~Füllstandüberwachung von oben	~ Dichte Betankungsposition mit Auffanganlage ~ Doppelwandiges Leitungssystem ~ Erkennungsmarke	